

**Előterjesztés a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási
karbantartási és javítási munkákról szóló tájékoztató elfogadására
2021. év**

Üzemeltetett fényforrások :

az üzemeltetett fényforrások mennyisége:(2301 db)

Üzemeltetési szerződés vége : 2025.év szeptember hó 30. nap


Üzemeltetéssel kapcsolatos információk:


- A nátrium és kompakt fénycsöves lámpák elektronikus előtétjeinek cseréjét folyamatosan végezzük a meghibásodott lámpáknál.
- A Kossuth Lajos téren lévő dísz kandeláberek lámpaburáinak takarítása folyamatosan történik.
- A hálózat üzemeltetője több olyan hibaforrást is megszüntetett, amit az elemi károk okoztak. A Vörösmarty utcában a közvilágítási földkábel cseréjét 60m hosszban elvégeztük. Földkábel cserét végeztünk a Rákóczi utca végén a kishatárátkelőnél 30m hosszban.
- A város egyes részeire jellemző rongálások száma jelentősen csökkent. Néhány polikarbonát alsó lámpabúra cseréjén kívül más gond nem volt.
- Az elemi károk miatt 4db lámpatestet kellett cserélnünk az eredetivel megegyező teljesítményűre (4db 36W)
- 2021 júliusában Széphalom településrészen egy villámlás másodlagos hatása vezérlési bizonytalanságot, szakaszhibát és egyedi hibákat okozott egy transzformátor körzetben, ami nehezítette a hiba diagnosztizálását, elhárítását.
- A Thoroczkai utcában nehézséget okozott, hogy az oszlopfejekben nagy kiterjedésű darázsfészkek voltak, ezeket több felvonulással sikerült megszüntetni, hogy a lámpatestekhez hozzáférjünk.
- A lámpatestek időszakos karbantartása folyamatosan történik, egyrészt a bejelentett lámpáknál minden esetben, másrészt ütemezve áramkörönként. A karbantartással

foglalkozó kollégák tapasztalata alapján a lámpatestek állapota kielégítő, jelenleg nincs olyan, amit cserélni kellene.

- Az eltelt időszakban a megrendelő kérésére 3db lámpatestet szereltünk fel:
 - o Jelenek utcában, 2db ALTRA2 36W (használt) elektronikus előtétes lámpatestet
 - o Károlyi lakótelepen, 1db Z1 70W (használt) elektronikus előtétes lámpatestet
- A fák lombja leárnyékolja az utcát (elsősorban a Kazinczy utcán és a Károlyi lakótelepen). Probléma sajnos továbbra is a fával sűrűn benőtt utcák helyzete, a lámpák működnek, de a fák lombja leárnyékolja az utcát (elsősorban a Kazinczy utcán és a Károlyi lakótelepen).
- A tavalyi beszámolónak is része volt, most is meg kell említeni a főtér régi díszkandelábereit érintő problémát. Indokolt lenne a szerelvénylapok, kiskábelek cseréje és a lámpatestek felújítása. Egyelőre mind működőképes, de már nagyon rossz állapotban vannak az említett alkatrészek.

Az elmúlt 10 év statisztikai adatai :





év	éves					havi átlag			
	elh.idő:	szakasz:	saját:	bejel :	össz:	szakasz:	saját:	bejel :	össz:
2012	0	70	369	0	369	6	30	0	30
2013	0	82	429	0	429	7	35	0	35
2014	3,8	64	369	12	381	5	30	1	31
2015	3,2	53	457	145	602	4,5	38	12	50
2016	3,2	40	368	102	470	3	30	8	38
2017	3,9	29	187	28	215	4	27	4	31
2018	2,9	21	227	42	269	3	28	5	34
2019	2,7	23	213	43	269	3	27	5	33
2020	2,7	24	324	36	360	2	24	3	27
2021	3	42	229	37	266	3,5	19,1	3,1	22

Kelt : Sárospatak, 2021.09.09.

Összeállította: Eiterer Zoltán

Határozati javaslat:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2021. (.....) határozata

a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási munkákról szóló tájékoztató elfogadására

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási tevékenység végzéséről, a közvilágítási karbantartási és javítási munkákról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint **elfogadta.**